

34 2450

(код продукции)

АО "Кореневский завод низковольтной аппаратуры"
307410, Россия, пгт. Коренево, Курской обл., ул. Октябрьская, 40

РАЗЪЕДИНИТЕЛИ СЕРИИ РЕ19

ПАСПОРТ ИБЮН.642723.038 ПС

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типоисполнение РЕ19-39-31160-00 УХЛ3

Число полюсов 3

Род тока: переменный частоты 50 и 60 Гц и постоянный
Номинальное рабочее напряжение (U_e) главной цепи, В:

переменного тока 1000 В
постоянного тока 1000 В

Номинальное напряжение изоляции (U_i) 1000 В

Условный тепловой ток на открытом воздухе (I_{th}), 630 А

Вид ручного привода РЫЧАГ ПОПОЛЮСНОГО ОПЕРИРОВАНИЯ ШТАН-
ГОЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Разъединитель – 1 шт., ручной привод поставляется не в сборе с аппаратом и в разобранном виде;
2. Паспорт ИБЮН.642723.038 ПС – 1 экз.;
3. Руководство по эксплуатации ИБЮН.642723.038 РЭ – 1 экз. на партию разъединителей, отправляемых в один адрес.
4. Штанга - для разъединителей с управлением штангой (по отдельному заказу).

РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Установленная безотказная наработка – не менее 18000 часов.

Срок сохраняемости – 3 года в условиях, соответствующих требованиям руководства по эксплуатации ИБЮН.642723.038 РЭ.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие аппаратов требованиям ГОСТ Р 50030.3-2012 и технических условий ТУ 3424-014-05755766-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 3 года со дня ввода в эксплуатацию. Для аппаратов, поставляемых на экспорт в качестве комплектующих изделий для комплектных устройств – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента проследования их через государственную границу РФ.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия

№ TC RU C-RU.AB24.B.00325 до 27.11.2018 г.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъединитель PE19-39-31160-00 УХЛ3

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

Р.А. Бредихин
(расшифровка подписи)

М.П.

« »

2018г.

Предприятие имеет Лицензию №ЦО-12-101-9053 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление электротехнической продукции для атомных станций.



Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011