

4 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Ресурсы:
– механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее – 3;
– коммутационная износостойкость:

- а) в режиме АС-3, млн. циклов ВО, не менее – 1,5;
- б) в режиме АС-4, млн. циклов ВО, не менее – 0,3.

4.2 Сроки службы и хранения:

- срок службы – 4 года;
- гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода контактора в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления контактора предприятием-изготовителем;
- допустимый срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя – 2 года.

4.3 Гарантии изготовителя (поставщика)

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества контактора требованиям безопасности ГР ТС 004/2011, ГР ТС 020/2011 и соответствие качества контактора требованиям технических условий при соблюдении потребителем режимов и условий эксплуатации, правил транспортирования и хранения.

5 Сведения об утилизации, правилах транспортирования и безопасного хранения

5.1 После окончания установленного срока службы контактор подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.

Основным методом утилизации является разборка контактора. При разборке целесообразно разделить материалы по группам. Из состава контактора подлежат утилизации черные и цветные металлы, пластмасса. Допустимый способ утилизации камер – захоронение с промышленными отходами без разрушения корпуса камеры.

Утилизацию деталей и узлов контактора производить в соответствии с требованиями региональных законодательств. При утилизации не оказывается отрицательное экологическое воздействие на окружающую среду.

5.2 Для защиты электродвигателей возможно применение ограничителя перенапряжений ОПН. Если контактор используется в комбинации с частотными преобразователями, ОПН должен быть отключен.

5.3 Сведения о правилах и условиях безопасного хранения, перевозки, эксплуатации, технического обслуживания и монтажа контактора изложены в БЮЖИ.644535.004РЭ.

342600
8536490000

ЧЭ/АЗ

ЕАС

КОНТАКТОРЫ ВАКУУМНЫЕ

серии КВ2

Паспорт

БЮЖИ.644.535.004-02ПС

019160
019159
ЭТИКЕТКА
голографическая