

Структура условного обозначения

ПМА Х Х Х Х Х Х
1 2 3 4 5 6

Х1 - Величина пускателя в зависимости от номинального тока:
4 - 63А

Х2 - Назначение и наличие теплового реле, вид блокировки:

- 1- без реле, нереверсивные;
- 2- с реле, нереверсивные;
- 5- без реле, реверсивные с электрической и механической блокировками;
- 6- с реле, реверсивные с электрической и механической блокировками

Х3 - Степень защиты и наличие встроенных элементов управления:

- 0- IP00;
- 1- IP40 без кнопок;
- 2- IP54 без кнопок;
- 3- IP40 с кнопками “СТОП” и “ПУСК”;
- 4- IP54 с кнопками “СТОП” и “ПУСК”;
- 5- IP40 с кнопками “СТОП” и “ПУСК” и сигнальной лампой;
- 6- IP54 с кнопками “СТОП” и “ПУСК” и сигнальной лампой

Х4 - Род тока цепи управления и напряжение главной цепи:

- 0- переменный, < 400 В;
- 1- постоянный, < 400 В;
- 2- переменный, < 690 В;
- 3- постоянный, < 690 В.

Х5 - Климатическое исполнение и категория размещения

Х6 - Исполнение по износостойкости: А, Б, В.