Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору Заказчика
A1	Универсальный логический контроллер САУ-У	САУ-У.Щ11		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,7	
HL1, HL2	Лампа сигнальная 220В				шт.	2		"Авария", "Перелив"
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель				шт.	1		По выбору Заказчика
SB1	Кнопка с фиксацией				шт.	1		По выбору Заказчика
XT1, XT2	Группа клемм				шт.	10		
LE1...LE6	Датчик уровня кондуктометрический ОВЕН ДС.ПВТ.Х	ДС.ПВТ		ООО "ОВЕН"	шт.	6		
NS1	Насос ~220В				шт.	1		По выбору Заказчика
	Кабель КВВГнг-LS 2х1,5				м			Длинну кабеля определять по месту
	Кабель ПВ3 1х1				м			Длинну кабеля определять по месту

Подпись и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. N подл.

АБВГ -28.07-121-НТХ.СО

Система поддержания уровня жидкости в ёмкости. На базе САУ-У.Щ11, «Алгоритм 20».

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Н. контр.
Втор. пров.
Проверил
Разработал

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3