



| Поз. обознач. | Наименование | Кол. | Примечание |
|---------------|--|------|----------------------|
| AA1 | Измеритель ПИД -регулятор одноканальный | | Возм. применение |
| | ТРМ 10- Щ 1.У, ТМ "ОВЕН" | 1 | корпусов Н, Щ 1, Щ 2 |
| AA2 | Преобразователь тока измерительный | | |
| | ИПТ -01 [XXX] А | 1 | |
| R1 | Резистор прецизионный 50,000 +/-0,025 Ом | 1 | |
| QF1 | Автомат защиты | 1 | |
| | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|-------------|---------|------|--|--|--|------|--|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ТРМ10, Подключение датчика тока с выходным сигналом 4...20мА Схема электрическая принципиальная | | | Лит. | | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Иванов И.И. | | | | | | | | | |
| Провер. | | Иванов И.И. | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | Иванов И.И. | | | | | | Лист | | Листов 1 | |
| Рук. раз. | | | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | Иванов И.И. | | | | | | | | | |
| Утв. | | Иванов И.И. | | | | | | | | | |