

Согласовано					
Инв. № подл.					
Подп. И дата					
Инв. № подл.	Разработ				
	Проверил				
	Н.контроль				
	Утвердил				

№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	BTL 1/1	Измерение концентрации горючего газа	AI	4-20мА	Газоанализатор 1 DragerPIR 3000	
2	BTL 2/1	Измерение концентрации горючего газа	AI	4-20мА	Газоанализатор 2 DragerPIR 3000	
3	BTL 3/1	Измерение концентрации горючего газа	AI	4-20мА	Газоанализатор 3 DragerPIR 3000	
9	EXI 1/1	Световая сигнализация (Авария)	DO	24В	Извещатель ЭКРАН-СУ	
9	BVP 1/1	Звуковая сигнализация (Авария)	DO	24В	Извещатель ВС-07е	
10		Состояние концентрации горючего газа	RS-485			Передача на пульт ЕДДС. Передача информации на АРМ оператора в ЦИСТ с помощью WiFi. Через преобразователь ЕКОН134.

						- 10.07- .			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Инв. № подл.	Разработ					Перечень входных и выходных сигналов	Стадия	Лист	Листов
	Проверил						Р		1
	Н.контроль								
	Утвердил								