

Инв. N подл.

Подпись и дата

Взам.инв. N

Инв. N дубл.

Подпись и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ША1	Шкаф автоматики в составе:				шт.	1		
	Шкаф электромонтажный IP54				шт.	1		По выбору Заказчика
A1	Измеритель-регулятор восьмиканальный ТРМ138В	ТРМ138В		ООО "ОВЕН"	шт.	1	1,0	
A2	Преобразователь интерфейса Ethernet/RS-485 ЕКОН134	ЕКОН134		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,5	RJ-45 в компл.
A3	Коммутатор	TP-Link TL-SF10005D		"TP-Link"	шт.	1		
A4	UPS 220В				шт.	1		По выбору Заказчика
G1	Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3	БП30Б-Д3		ООО "ОВЕН"	шт.	1	0,4	
R1...R3	Резистор постоянный 100 Ом, 0,25 Вт, 0,1%				шт.	3		
QF1	Двухполюсный автоматический выключатель Schneider	IK60 2П 2АС		ТМ "Schneider Electric"	шт.	1		
ХТ1	Группа клемм				шт.	15		
BTL1/1	Газоанализатор Dräger PIR 3000	Dräger PIR 3000		"Dräger"	шт.	3		
BTL1/2								
BTL1/3								
BVP 1/1	Оповещатель взрывозащищенный звуковой ВС-07е-И	ВС-07е-И		ЗАО "ЭРИДАН"	шт.	1		
EXI 1/1	Оповещатель взрывозащищенный ЭКРАН-СУ	ЭКРАН-СУ		ЗАО "ЭРИДАН"	шт.	1		
КО1	Коробка клеммная			ООО "ГОРЭЛТЕХ"	шт.	1		
	Кабель КВВГЭнг-LS 4х1,5				м			Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГнг-LS 3х1,5				м			Длину кабеля определять по месту
	Кабель КВВГЭнг-LS 14х1,5				м			Длину кабеля определять по месту

				АБВГ - 10.07-НТХ.СО			
Н. контр.				Система контроля взрывоопасных газов и паров на объекте (три газоанализатора)			
Втор. пров.							
Проверил				Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Разработал							
					Страница	Лист	Листов
					Р		1