

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод промышленной электроники и спецтехники «Ангстрем»



ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ И СПЕЦТЕХНИКИ

Добровольная сертификация продукции
Сертификат соответствия № РОСС RU.Я2331.04ПВКО.Н00592
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС № RU Д-РУ.АМ03.В.00847/19

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001-2020)
Сертификат соответствия № 001RU.Я2331/04ПВКО/10120

НАКЛАДНАЯ РАМКА НР-100К

ПУИА.566115.021 ЭТ

ЭТИКЕТКА

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Накладная рамка НР-100К используется совместно с Приемником поисковым ПП-500К или специальными Телефонами головными ТФ-500 (ТФ-1000) для выбора искомого кабеля в пучке других кабелей и определения места повреждения кабеля индукционным методом. Накладная рамка НР-100К предназначена для преобразования магнитного поля, создаваемого обследуемой коммуникацией, в электрический сигнал.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|------|--|-----------------------|
| 2.1. | Диапазон принимаемых частот, Гц | 50 ...10 ⁴ |
| 2.2. | Индуктивность, мГн | 100 |
| 2.3. | Диапазон рабочих температур, ° С | от -30 до +40 |
| 2.4. | Максимальная относительная влажность воздуха при температуре +25° С, % | 90 |
| 2.5. | Атмосферное давление, мм рт. ст. | 630...800 |
| 2.6. | Габаритные размеры, мм | 74 × 95 × 28 |
| 2.7. | Масса, кг | 0,3 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

| | | |
|----|--|--------|
| 1. | Накладная рамка НР-100К ПУИА.566115.021 | 1 шт. |
| 2. | Этикетка на Накладную рамку НР-100К ПУИА.566115.021 ЭТ | 1 экз. |

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Беречь от ударов и открытой влаги.
- 4.2. Выбор кабеля из пучка осуществлять в соответствии с указаниями методической документации по использованию накладной рамки.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 5.1. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.
- 5.2. Предприятие-изготовитель в течение гарантийного срока обязуется безвозмездно производить ремонт вышедшего из строя изделия.
- 5.3. Гарантии изготовителя не распространяются на случаи, связанные с нарушением указаний по эксплуатации.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1. Накладная рамка НР-100К заводской номер _____
соответствует требованиям раздела 2 настоящей этикетки и признан годным к
эксплуатации.

Представитель предприятия:

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата