


| Поз. обознач. | Наименование                                      | Кол. | Примечание |
|---------------|---|------|------------|
| AA1           | Сенсорная панель оператора СП307-Б, ТМ "ОВЕН"     | 1    |            |
| AA2           | Программируемый логический контроллер             |      |            |
|               | ПЛК110-220.30, ТМ "ОВЕН"                          | 1    |            |
| G1            | Одноканальный блок питания БП30Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН" | 1    |            |
| QF1           | Автомат защиты                                    | 1    |            |
| R1, R2        | Резистор 120 Ом                                   | 2    |            |
| X1            | Разъем DB9-F                                      | 1    |            |



Примечание  
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

|          |      |          |         |      | Лит.   | Масса    | Масштаб |
|----------|------|----------|---------|------|--|----------|---------|
| Изм.     | Лист | № докум. | Подпись | Дата | СП307-Б<br>подключение к ПЛК110<br>по интерфейсу RS485<br><br>Схема электрическая принципиальная |          |         |
| Разраб.  |      |          |         |      |  |          |         |
| Провер.  |      |          |         |      |  |          |         |
| Т.контр. |      |          |         |      |  |          |         |
| Рук.раз. |      |          |         |      |  |          |         |
| Н.контр. |      |          |         |      | Лист   | Листов 1 |         |
| Утв.     |      |          |         |      |  |          |         |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Инд. № подл.   | Подпись и дата |
| Взам. инв. №   | Инд. № дубл.   |
| Подпись и дата | Подпись и дата |