


Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Сенсорная панель оператора СП307-Р, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2	Модуль аналогового вывода		
	МУ110-224.8И, ТМ "ОВЕН"	1	
Г1	Одноканальный блок питания БП30Б-ДЗ-24, ТМ "ОВЕН"	1	
QF1	Автомат защиты	1	
R1, R2	Резистор 120 Ом	2	
X1	Разъем DB9-F	1	



Примечание
максимальная длина линии связи без повторителя 1200м. Терминальный резистор ставится на концах линии связи.

Инд. № подл. Подпись и дата
Инд. № дубл. Подпись и дата
Взам. инв. № Подпись и дата
Инд. № подл. Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	СП307-Р, подключение к МУ110-224.8И по интерфейсу RS485			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.										
Провер.										
Т.контр.										
Рук.раз.										
Н.контр.										
Утв.										
					Схема электрическая принципиальная		Лист	Листов 1		