

МУ110-224.8И в корпусе МХ110

φ	13	14	φ	17	18	19	20	21	22	23	24	
Цель	RS-485-(B)	RS-485-(A)	Цель	Выход 5 (+)	Выход 5 (-)	Выход 6 (+)	Выход 6 (-)	Выход 7 (+)	Выход 7 (-)	Выход 8 (+)	Выход 8 (-)	
МУ110-224.8И												
φ	1	2	Цель	φ	5	6	7	8	9	10	11	12
	~220В/-24В	~220В/+24 В	Цель	Выход 1 (+)	Выход 1 (-)	Выход 2 (+)	Выход 2 (-)	Выход 3 (+)	Выход 3 (-)	Выход 4 (+)	Выход 4 (-)	

Инв. N подл.	Подл. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Подл. и дата				
					Условно-графическое обозначение прибора МУ110-224.8И	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							1	
Втор.проб.								
Проверил								
Разработал					УГО			