

Перв. примен.

Справ. N

Подл. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

ТРМ212 в корпусе Н, Ц1, Ц2

ТРМ212			
Конт.	Цель		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цель		
15	RS485(A)		
16	RS485(B)		
Конт.	Цель	Цель	Конт.
9	Вход 1-1	Выход 1-1	3
10	Вход 1-2	Выход 1-2	4
11	Вход 1-3	Выход 1-3	5
12	Вход 2-3	Выход 2-1	6
13	Вход 2-2	Выход 2-2	7
14	Вход 2-1	Выход 2-3	8

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора ТРМ212

УГО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 2	

Перв. примен.

Справ. N

Подл. и дата

Инв. N дубл.

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

TPM212 в корпусе H2

TPM212			
Конт.	Цель		
1	220В		
2	220В		
Конт.	Цель		
9	RS485(A)		
10	RS485(B)		
Конт.	Цель	Цель	Конт.
11	Вход 2-1	Выход 1-1	3
12	Вход 2-2	Выход 1-2	4
13	Вход 2-3	Выход 1-3	5
14	Вход 1-3	Выход 2-1	6
15	Вход 1-2	Выход 2-2	7
16	Вход 1-1	Выход 2-3	8

Изм.	Лист	Ндокум.	Подпись	Дата

Лист

2