

343424  
(код продукции)

ОАО "Льговский завод "Электроцит"  
307751, Россия, г. Льгов Курской обл., ул. Заводская, 12

**УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ  
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ  
ЯЩИКИ СЕРИИ ЯРП11М**

**ПАСПОРТ  
ИБЮН.335309.035 ПС**

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Типоисполнение **ЯРП11М-**\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ **УХЛ**\_\_\_\_\_

Род тока: переменной частоты 50 и 60 Гц и постоянный  
Номинальное рабочее напряжение ( $U_e$ ) главной цепи, В  
380 В переменного тока  
220 В постоянного тока

Номинальное напряжение изоляции ( $U_i$ ) - 660В  
Номинальный ток цепи ящичков, А

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 1. Ящик                              | - 1 шт;             |
| 2. Рукоятка коммутационного аппарата | - 1 шт;             |
| 3. Паспорт ИБЮН. 335309.035 ПС       | - 1 экз.;           |
| 4. Руководство по эксплуатации       | - 1 экз. на партию; |
| 5. Ключ от замка двери               | - 1 шт.             |
| 6. Плавкая вставка на А              | -                   |

## СРОК СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

Срок службы ящиков - 12 лет при условии замены установленных в них аппаратов.

Срок сохраняемости - 2 года в условиях, соответствующих требованиям технических условий ТУ 3434-006-00335309-2007

## ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие ящиков требованиям технических условий ТУ 3434-006-00335309-2007 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, установленных техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации ящиков, поставляемых на экспорт, 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента проследования их через государственную границу РФ.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Ящик ЯРП11М-\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ УХЛ\_\_\_\_\_


изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.



Мастер

Д.П. Фандеев  
(расшифровка подписи)

М.П.



\_\_\_\_\_ 20 г.