

34 2830  
код продукции



**ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПУТЕВЫЕ  
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ТИПА  
ВПВ-1А**

Паспорт  
ПИЖЦ.642236.003 ПС

## 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

- 1.1 Наименование изделия: "Выключатели путевые взрывозащищенные"
- 1.2 Обозначение: ВПВ-1А21ХЛ1  
(шифр типоразмера)
- 1.3 Маркировка взрывозащиты IEx d IIC T6 Gb
- 1.4 Степень защиты от воспламенения пыли – Ex tb IIIC T80°C Db
- 1.5 Номер заказа № 3967
- 1.6 Дата выпуска 2021.03  
(год и месяц)
- 1.7 Изготовитель: ОАО "ВЭЛАН"  
Почтовый адрес: 357911, г. Зеленокумск,  
Ставропольского края, Велановская ул., 1.
- 1.8 Сертификат соответствия: № ЕАЭС RU С-RU.НА65.В.00237/19  
выдан ОС ООО «ТехБезопасность». Срок действия по 10.09.2024г.  
Соответствуют требованиям:  
ГОСТ 31610.0-2014; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ IEC 60079-3-1-2013  
Правил устройства электроустановок (изд. 6, 2000 г.).
- 1.9 Устройство защищено патентом № 48099.

## 2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение, В	- 660
переменного тока (50 или 60Гц)	- 440
постоянного тока	- 16
Номинальный ток, А	- 0,8
Масса выключателя, кг.	- 0,95
ВПВ-1А1	- IP65
ВПВ-1А2	- 0,9324
Степень защиты выключателей	
Содержание серебра, в г.	

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 3.1.В комплект поставки входит:
- выключатель, шт. - 1
  - руководство по эксплуатации, шт. - 1
  - паспорт, шт. - 1

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На каждые пятьдесят выключателей, отправляемых в один адрес, допускается прилагать одно руководство по эксплуатации.

#### 4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Ресурсы изделия.

Срок службы выключателей - 10 лет.

Гарантийный срок хранения выключателей до ввода в эксплуатацию - 3 года. Выключатели следует хранить в транспортной таре или без нее, но в упаковке - по группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69 не более 3 лет.

Межремонтный ресурс -  $1 \times 10^6$  циклов ВО.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны, при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок эксплуатации выключателя - 5 лет со дня ввода их в эксплуатацию.

Гарантийный срок сохраняемости выключателей до ввода в эксплуатацию - 3 года.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;
- б) истечения гарантийного срока эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия при наличии транспортировочной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие.

**Тел. горячей линии: 88002006222**

#### 5. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия	Должность, фамилия.
2021.03	консервация	3 года	Сборщик
			<b>БУРДИНА О.А.</b>

## 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Выключатель путевой взрывозащищенный типа: ВПВ-1А21ХЛ1  
(обозначение)

Упакован ОАО "ВЭЛАН" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик  
должность

В. ВАСИЛКА

фамилия

2021.03.03

год, месяц, число

## 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатель путевой взрывозащищенный типа: ВПВ-1А21ХЛ1  
(обозначение)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 3424-002-00213569-2007 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

ОТКМЭ ВЕРРОВА Т.А

фамилия

2021.03.03

год, месяц, число

## 8 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица произведшего установку, (снятие)
		С начала эксплуатации	после последнего ремонта		

## 9 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы, выключатель подлежит разборке и сдаче на переработку в соответствии установленными правилами.