



НВА
Черкесск

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АЕ 2050ММ**

ПАСПОРТ

ЕАС

РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО "НВА"
пл. Гутякулова, 3. Тел. (8782) 23-79-90
Факс: (8782) 23-79-90; 23-80-11;
E-mail: sales.nva@yandex.ru; http://www.oaonva.ru

Сделано в РОССИИ

Основные технические данные

Типоисполнение АЕ 205

Номинальный ток расцепителей, А	
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность I _{сн} , кА	
Число полюсов	3
Вид расцепителя *	комбинированный электромагнитный
Степень защиты:	IP00
Ток отсечки: *	
- выключатели до 100 А	12In ± 20%
- выключатели 125 А	10In ± 20%
Номинальное напряжение, В	не более 380
Частота тока главной цепи, Гц	50, 60
Категория применения	A
Контрольная температура	40 °С
Масса, кг, не более *	0,88; 0,95

Содержание серебра, г.

Защитные характеристики выключателей с комбинированным расцепителем:

При температуре окружающей среды +40 °С

Ток перегрузки	1,05 In	1,3 In	6 In
Время срабатывания	Не должны срабатывать в течение времени менее 2ч.	Должны срабатывать в течение времени не более 2ч.	Должны срабатывать в течение 1,5-15с.

Примечание: * - Нужно подчеркнуть

Примечание:

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP20.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в «Техническом описании и инструкции по монтажу и эксплуатации».

Комплект поставки

1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт поставляется в соответствии с требованиями ТУ16-522.148-80.
3. «Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации» - 1 экз. на партию выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ16-522.148-80, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приемке

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ16-522.148-80 и признан годным к эксплуатации.

Дата « ____ » _____ 201__ г.

Подпись или оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку