



**НВА**  
Черкесск

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ**  
**ВА 51-25**

**ПАСПОРТ**



РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО "НВА"  
пл. Гутякулова, 3. Тел. (8782) 23-79-90  
Факс: (8782) 23-79-90; 23-80-11;  
E-mail: sales.nva@yandex.ru; http://www.oaonva.ru

Сделано в РОССИИ

**Основные технические данные**

Типоисполнение ВА51-25

Номинальный ток, А	
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность $I_{cs} = I_{cu}$ , кА	
Число полюсов	3
Вид расцепителя *	комбинированный электромагнитный
Степень защиты выключателя *	IP00; IP20; IP54
Номинальное напряжение, В	660
Частота тока главной цепи, Гц	50, 60
Ток отсечки *	7 In; 10 In
Контрольная температура	40 °С
Категория применения	A
Масса, кг, не более *	0,38; 0,43; 1,0

Содержание серебра, г.

Ток перегрузки	1,05 In	1,3 In
Время срабатывания	Не должны срабатывать с холодного состояния в течение времени менее 1ч.	Должны срабатывать с нагретого состояния в течение времени менее 1ч.

Примечание: \* - Нужно подчеркнуть.

Примечания:

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP30.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в «Руководстве по эксплуатации».

**Комплект поставки**

Выключатель автоматический  
Паспорт - 1экз. на партию выключателей до 20 шт. одного типоисполнения и одного номинального тока расцепителей, отправляемых в один адрес.  
«Руководство по эксплуатации» - 1 экз. на партию выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

**Гарантийные обязательства**

Изготовитель гарантирует нормальную работу выключателя при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных техническими условиями.  
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК предприятия - изготовителя.

**Свидетельство о приемке**

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ16-522.157-97 и признан годным к эксплуатации.

Клеймо технического контроля \_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.