

Свидетельство о приемке  
Автоматический выключатель удовлетворяет  
требованиям технических условий ТУ16-522.148-80 и  
признан годным к эксплуатации.



**НВА**  
Черкесск

Дата « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись или оттиск личного клейма лица,  
ответственного за приемку

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ**  
**AE 2050M2**

**ПАСПОРТ**



РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО "НВА"  
пл. Гутякулова, 3. Тел. (8782) 23-79-90  
Факс: (8782) 23-79-90; 23-80-11;  
E-mail: sales.nva@yandex.ru; http://www.oaonva.ru

Сделано в РОССИИ

**Основные технические данные**

Типоисполнение AE 205

Номинальный ток расцепителей, А  
Номинальная предельная наибольшая  
отключающая способность I<sub>cu</sub>, кА  
Число полюсов  
Вид расцепителя \*  
Степень защиты:  
Ток отсечки:  
Номинальное напряжение, В  
Частота тока главной цепи, Гц  
Категория применения  
Контрольная температура  
Масса, кг, не более \*

3  
комбинированный  
электромагнитный  
IP00  
12I<sub>n</sub> ± 20%  
не более 380  
50, 60  
А  
40 °С  
0,996; 1,06

Содержание серебра, г.

Защитные характеристики выключателей с комбинированными  
расцепителями на номинальные токи до 63А :

При температуре окружающей среды +40 °С

Ток перегрузки	1,05 I <sub>n</sub>	1,3 I <sub>n</sub>	6 I <sub>n</sub>
Время срабатывания	Не должны срабатывать в течение времени менее 1ч.	Должны срабатывать в течение времени не более 1ч.	Должны срабатывать в течение 1,5-15с.

Примечание: \* - Нужно подчеркнуть

Защитные характеристики выключателей с комбинированными  
расцепителями на номинальные токи свыше 63А :

При температуре окружающей среды +40 °С

Ток перегрузки	1,05 I <sub>n</sub>	1,3 I <sub>n</sub>	6 I <sub>n</sub>
Время срабатывания	Не должны срабатывать в течение времени менее 1ч.	Должны срабатывать в течение времени не более 1ч.	Должны срабатывать в течение 1,5-15с.

Примечание:

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP20.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в «Руководстве по эксплуатации».

**Комплект поставки**

1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт поставляется в соответствии с требованиями ТУ16-522.148-80.
3. «Руководство по эксплуатации» - 1 экз. на партию выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

**Гарантийные обязательства**

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ16-522.148-80, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК предприятия - изготовителя.