



НВА
Черкесск

**ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
АЕ 2030MM**

ПАСПОРТ



РОССИЯ, КЧР, 369009, г. Черкесск, АО "НВА"
пл. Гутякулова, 3. Тел. (8782) 23-79-90
Факс: (8782) 23-79-90; 23-80-11;
E-mail: sales.nva@yandex.ru; http://www.oaonva.ru

Сделано в РОССИИ

Основные технические данные

Типоисполнение АЕ 203

Номинальный ток, А	
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность $I_{cs} = I_{cu}$, кА	
Число полюсов	3
Вид расцепителя *	комбинированный электромагнитный
Вид свободных вспомогательных контактов *	без вспом. контактов
Степень защиты выключателя *	1 замыкающий
Номинальное напряжение, В	IP00; IP20; IP54
Частота тока главной цепи, Гц	380
Ток отсечки	50, 60
Категория применения	$12I_n \pm 20\%$
Контрольная температура	А
Масса, кг, не более *	40 °С
	0,42; 0,46; 1,07

Содержание серебра, г.

Защитные характеристики для выключателей с комбинированными расцепителями:

При температуре окружающей среды +40 °С

Ток перегрузки	1,05 I _n	1,3 I _n	6 I _n
Время срабатывания	Не должны срабатывать за время менее 1ч.	Должны срабатывать за время менее 1ч.	Должны срабатывать за время 1,5... 15с.

Примечание: * - Нужно подчеркнуть.

Примечания:

1. Выключатели имеют выводные зажимы со степенью защиты IP00 и оболочку со степенью защиты IP20.
2. Остальные технические данные и характеристики приведены в «Техническом описании и инструкции по монтажу и эксплуатации».

Комплект поставки

1. Выключатель автоматический.
2. Паспорт поставляется в соответствии с требованиями ТУ16-522.148-80.
3. «Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации» - 1 экз. на 20 выключателей, отправляемых в один адрес по одному отгрузочному документу.

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие выключателей требованиям ТУ16-522.148-80, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями.

Гарантийный срок эксплуатации 2 года со дня ввода выключателей в эксплуатацию, но не более 4-х лет с момента приемки выключателей службой ОТК предприятия - изготовителя.

Свидетельство о приемке

Автоматический выключатель удовлетворяет требованиям технических условий ТУ16-522.148-80.

Дата « ___ » _____ 201__ г.

Личные подписи или оттиск личного клейма лица,

ответственного за приемку _____