



ЗАО “КЭАЗ”
Россия, 305000, Курск, ул. Луначарского, 8

WWW.KEAZ.RU

ПАСПОРТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЕРИИ АП50Б

1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Исполнение выключателя АП50Б _____

1.2 Номинальное напряжение:

постоянного тока 220 В двухполюсного выключателя,
переменного тока частоты 50-60 Гц 400 В двух- и трехполюсных выключателей.

1.3 Номинальный ток I_n : 1,6А 2,5А 4А 6,3А 10А 16А 25А 40А 50А 63А*

1.4 Уставка по току срабатывания электромагнитных расцепителей в кратности к номинальному току: 3,5 I_n 10 I_n *

1.5 Вспомогательные контакты _____ П.

1.6 Род тока и номинальное напряжение независимого или минимального расцепителя:
110AC 127AC 230AC 220DC 400AC*

1.7 Содержание серебра:

- двухполюсный выключатель на токи 10...25А – 0,17198г
- двухполюсный выключатель на токи 40...63А – 0,41048г
- трехполюсный выключатель на токи 10...25А – 0,25797г
- трехполюсный выключатель на токи 40...63А – 0,61572г
- вспомогательные контакты 1П или независимый расцепитель (во вспомогательном контакте) – 0,0496г
- вспомогательные контакты 2П – 0,0992г

2 Комплектность

2.1 Выключатель _____ шт.

2.2 Паспорт (на партию выключателей одного исполнения) - 1 шт.

2.3 Руководство по эксплуатации (на партию, поставляемую в один адрес) - 1 шт.

2.4 Сертификат (на партию, поставляемую в один адрес) - 1 шт.

3 Свидетельство о приемке

3.1 Автоматические выключатели АП50Б в количестве _____ шт. соответствуют ТУ16-522.139-78 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Технический контроль произведен _____

4 Гарантийные обязательства

4.1 При соблюдении правил хранения и эксплуатации предприятие гарантирует безотказную работу выключателей или их безвозмездный ремонт (замену) в течение 2 лет со дня их установки, но не более 2,5 лет со дня отгрузки выключателей потребителю.

* нужно подчеркнуть.