

Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

В соответствии с ГОСТ МЭК 61058.1, ТУ 3428-002-65642577-2008, покрытие, наносимое на электротехнические контакты (Ag) Постов управления серии ПКЕ, Кнопки КЕ, имеет следующие характеристики:

- 1) Внешний вид блестящий, с жёлтым оттенком
- 2) Толщина покрытия 3-20 мкр
- 3) Масса серебра на одном контакте 0,001893 гр.
- 4) Прочность сцепления и пористость покрытия соответствует ГОСТ 9.301.78

Для увеличения износостойкости покрытия допускается легирование сурьмой (Sb), содержание серебра 97,5-99%.

На основании протокола испытаний, выданным лабораторией Федерального бюджетного учреждения «Государственный стандартный центр стандартизации, метрологии и испытаний» в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области № R2018/01/223/-01 от 14.12.2018 года.

С уважением,

Директор ООО «МФК ТЕХЭНЕРГО»



Грибенко А. А. _____

